

Quesito n. 1

Nel computo metrico estimativo, alle voci 'cavi elettrici' non è stata indicata la sezione dei cavi da utilizzare.

Risposta:

Il computo metrico, l'elenco prezzi e la stima dei lavori riportano tre voci di costo dei cavi, con le seguenti sezioni ed indicazioni tecniche:

EL.IL.01.004.a CAVO FG7R 0,6/1 kV - 1x2,5 mmq.

EL.IL.01.004.b CAVO FG7R 0,6/1 kV - 1x4 mmq.

EL.IL.01.004.c CAVO FG7R 0,6/1 kV - 1x10 mmq.

La sezione è riportata solo sul titolo sintetico e per un mero errore di stampa tale titolo sintetico è leggibile solo sul computo metrico e non sugli altri documenti.

Il RUP
Geom. Alessandro Silari