

In attuazione di quanto previsto all'art. 3.2 del Disciplinare di gara, sulla base dei quesiti ad oggi pervenuti, ad integrazione della documentazione di gara, si pubblicano i seguenti

chiarimenti di utilità generale.

### **1) Metodologia di calcolo della trasmittanza dei serramenti tipo B, C, D**

Si precisa che i calcoli devono essere eseguiti:

- facendo riferimento alla tipologia "b" indicata nell'abaco dei serramenti (elaborato progettuale 04D).
- calcolo combinato UNI EN ISO 10077:2018, parti 1 e 2 (telaio).

\* \* \* \* \*

### **2) Tipologia dei serramenti previsti in progetto**

2.1) Per mero errore materiale al punto 7 del capitolato tecnico prestazionale vengono date indicazioni relative alla fornitura e posa di tapparelle e cassonetto di cui invece non è richiesta l'esecuzione. La scelta progettuale è stata quella di posizionare al posto dell'esistente cassonetto una parte vetrata fissa;

2.2.) Trattandosi di edificio pubblico, i vetri da installare nei serramenti dovranno essere rispondenti ai requisiti previsti dalla norma UNI 7697/2015.

\* \* \* \* \*

### **3) offerta tecnica: criterio di valutazione n. 1**

Il concorrente deve indicare i mq di superficie di copertura in cui intende utilizzare il materiale ecologico in luogo del polistirene previsto in progetto (anche senza specificarne la tipologia), rimandando alla fase di redazione del progetto esecutivo delle migliorie la definizione dell'isolante scelto ed il relativo spessore tale da garantire la trasmittanza di progetto.

\* \* \* \* \*

### **4) offerta tecnica: criterio di valutazione n. 2**

4.1) Si precisa che per mero errore materiale è stata data l'indicazione in Kw anziché W. La dicitura corretta è pertanto  $U_w = 1,4 \text{ W/mqK}$ ;

4.2) Si comunica che l'attribuzione dei punteggi, fino ad un massimo di 15 punti, avverrà assegnando 3 punti (anziché 1) per ogni decimo di W.

\* \* \* \* \*

### **5) tipo di materiale per gli infissi da proporre in sede di offerta tecnica**

Il materiale del telaio del serramento deve essere quello indicato negli elaborati progettuali (alluminio) e il concorrente non potrà proporre materiali diversi.